



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11 Atibaia - São Paulo

CIRCULAR № 01

Ref.: Pregão Presencial nº 22/2021 - Retificação do Edital

A SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia, nos autos do Pregão Presencial citado acima, comunica que retifica o Edital em epígrafe, conforme segue:

ANEXO I DO EDITAL - Norma Técnica Sabesp NTS 303:

9. Instruções de instalação

ONDE SE LÊ:

A caixa deve ser instalada conforme a norma NTS 165.


LEIA-SE:

"A caixa deve ser instalada conforme o Anexo III - Guia de Instalação da Caixa de Abrigo para ligação de água – CAL da Especificação Técnica da SAAE - ET.DTE.001, http://www.saaeatibaia.com.br/downloads/tecnicos/lista.php.php



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11 Atibaia - São Paulo







COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE

SEM ESCALA	ANEXO III - GUIA DE INSTALAÇÃO DA	TOURS 1 DE 1
06/04/2018		revisto: 0
CARLOS	CAIXA DE ABRIGO DE LIGAÇÃO - CAL	DESENHO: ET.DTE.001

ET.DTE.001 - ANEXO III - GUIA DE INSTALAÇÃO DA CAIXA DE ABRIGO DE LIGAÇÃO - CAL.dwg



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia Praça Roberto Gomes Pedrosa, I I Atibaia - São Paulo

dentificação	nevnau.	Controle	Folhes
ET.DTE.001	Α	#00	1
E	T.DTE.001	T.DTE.001 A	T.DTE.001 A #00

ANEXO III - Guia de Instalação da Caixa de Abrigo para Ligação de Água - CAL

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

- 1- O consumidor deverá seguir as instruções abaixo com atenção para obter a aprovação e liberação da ligação do ramal predial pela SAAE.
- 2- Verifique o ponto de tomada de água da rede predial e em seguida instale a caixa na direção frontal.
- 3- Depois de instalada a caixa é recomendável lavar as faces com sabão neutro, água morna e pano macio e sempre que for necessário.
- 4- Nunca use produtos com base de acetona, benzeno, gasolina, glicerina, óleo diesel, metano ou clorofórmio, pois podem prejudicar a estrutura desde produto e perder a garantia.

INSTALAÇÃO DA CAIXA DE PROTEÇÃO:

- 5- Instalar a caixa metálica no muro de divisa frontal com abertura voltada para rua.
- 6- Posicionar a caixa no muro, à altura de 150 cm do piso até face superior da caixa.
- OBS: Para efeito de instalação no muro, informamos que as dimensões aproximadas da caixa são: largura de 48 cm e altura de 37,5 cm.
- 7- Nivelar e facear a frente da caixa com o muro onde for instalada.
- 8- Proteger a face da caixa para não danificar o acabamento, não deixar ressaltos para fora em relação ao alinhamento do muro acabado. Caso o muro não esteja acabado, deve-se realizar acabamento em uma área de no mínimo 10 cm de largura em volta da caixa.

INSTALAÇÃO DE TUBO CAMISA

- 9- O tubo camisa de polietileno corrugado de 50 mm x 1,5 metros deve ser instalado na posição vertical, juntamente com a caixa e, com uma extremidade do tubo conectada à respectiva abertura, de forma que, quando a SAAE for instalar o dispositivo de medição, para completar a ligação de água, todo o acabamento de fixação da caixa e do tubo corrugado já esteja concluído.
- 10- N\u00e3o se admite, em hip\u00f3tese alguma, que o tubo camisa corrugado esteja solto ou colocado externamente ao muro, devendo o mesmo estar chumbado no muro devidamente revestido e com o acabamento finalizado, exceto a pintura.





SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11 Atibaia - São Paulo

As demais cláusulas do Edital permanecem inalteradas.

Devido as alterações, a entrega dos envelopes e abertura das propostas fica redesignada para o dia 17/09/2021, às 09:00hs.

Atibaia, 31 de agosto de 2021.

Fabiane Cabral da Costa Santiago - Superintendente -

Jucimara Biazetto Romeira Pereira - Gerente de Materiais e Contratos -



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6492-0140-9FE2-75D3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ JUCIMARA BIAZETTO ROMEIRA PEREIRA (CPF 096.669.248-97) em 31/08/2021 17:32:18 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FABIANE CABRAL DA COSTA SANTIAGO (CPF 186.980.338-81) em 01/09/2021 12:35:08 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/6492-0140-9FE2-75D3